

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정결과

측정일시	01월 22일				
측정장비종류	LX40A		측정장비수량	6대	
측정결과	시료번호	측정 지점	유량(L/분)	측정농도 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	10	0.001	백석면
	2	부지경계선	10	0.001	백석면
	3	부지경계선	10	0.001	백석면
	4	부지경계선	10	0.001	백석면
	5	폐기물보관지점	10	0.001	백석면
	6	폐기물보관지점	10	0.001	백석면